

契約番号  
 案件名称 令和元年度伊那文化会館プラネタリウム更新工事  
 発注機関 長野県県民文化部文化政策課

No	質問	回答	備考
1	<技術提案書様式について> ・枚数の制限はありますか？ ・A3（折込み）を使用してもよろしいでしょうか	・枚数の制限はありませんが、実施要領4の（3）のイのとおり簡潔な記載としてください。 ・A3（折込み）を使用いただくことは、差し支えありません。	
2	<特記仕様8 オリジナル番組の制作について> オリジナル番組のデータ納品形式をご教示ください。 ・ドームマスター JPG 連番形式と考えてよろしいでしょうか？ ・音声は 5.1ch、wav 形式 でよろしいでしょうか？ ・成果物データは ハードディスクでの納品でよろしい でしょうか？	ドームマスター JPG連番形式としてください。 音声については、2.1ch、wav 形式としてください。 成果物データは、ハードディスクでの納品として差し支えありませんが、フォーマットは、NTFS形式としてください。	
3	<特記仕様11-(3) ドーム内無線LANについて> 施設内のネットワークよりドーム内まで通配線するものと理解しますが、ネットワークの取り出し場所をご指示ください。	伊那文化会館1F管理事務室内を想定しています。	
4	<特記仕様11-(5) 廃棄物処理について> 天井裏、壁等アスベスト含有の建材箇所は無いとの認識でよろしいでしょうか？	プラネタリウムドーム内の客席壁の仕上材の一部に、石綿ケイ酸カルシウム板第1種（有孔ASB@8）を使用しています。 対象箇所については、掲示内容の【参考】現配置図の3ページ目D-601をご覧ください。	