

公募型プロポーザル方式 対象案件に関する質問・回答

業務名	令和3年度 南信制御所太陽光発電設備等設置工事
掲示日	令和3年3月26日
回答者	長野県企業局 電気事業課

No.	質問	回答
1	<p>要求水準書内の「3 工場に関する要求事項」(2)施設に関する要求事項のイ(エ)「建屋の構造計算を行うこと。現状の構造については、概算で事務所には40kg/m<sup>2</sup>まで追加が可能であり、車庫棟には追加不可能である。このため、車庫棟については補強等を含めた提案をすること。」とあるが、車庫棟について、追加不可能の根拠基準として、事務所棟のような概算のm<sup>2</sup>荷重は算出されておりますでしょうか。</p>	<p>建屋の設計事務所の簡易な計算結果から、車庫棟の追加荷重は不可能との回答を受けていますので、補強等について提案をしてください。 (回答:令和3年4月15日)</p>
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

No.	質問	回答
9		