



長野県告示第214号

消防施設整備事業補助金交付要綱（昭和49年長野県告示第391号）の一部を次のように改正し、平成20年4月1日から施行します。

平成20年3月31日

長野県知事 村井 仁

第8の見出し中「及び経由」を削り、同第8中「正副2部とし、所轄地方事務所（市にあつては、その市に所在する地方事務所。ただし、小諸市にあつては佐久地方事務所、東御市にあつては上小地方事務所、岡谷市及び茅野市にあつては諏訪地方事務所、駒ヶ根市にあつては上伊那地方事務所、塩尻市にあつては松本地方事務所、須坂市及び千曲市にあつては長野地方事務所、飯山市にあつては北信地方事務所）の長を経由するもの」を「1部」に改める。

消防課

長野県告示第215号

平成17年長野県告示第91号（長野県個人情報保護条例（平成3年長野県条例第2号）第11条第1項ただし書の規定により口頭により請求することができる記録情報）の一部を次のように改正し、平成20年4月1日以降に合否を発表する試験に係る記録情報から適用します。

平成20年3月31日

長野県知事 村井 仁

表の保育士試験の項中「長野県教育委員会事務局 子育て支援課」を「長野県社会部 子育て・家庭福祉課」に改め、同表の職業訓練指導員試験の項中

「長野県商工部 雇用・人材育成課」を「長野県商工労働部 人材育成課」に改め、同表の准看護師試験の項中「科目別得点、総合得点及び順位」を

「総合得点」に改め、同表中

長野県職員（理学療法士・作業療法士・臨床工学技士・言語聴覚士）採用選考	1 作文考査と口述考査の合計点及び順位（不合格者を含む。） 2 身体検査及び資格調査の結果 3 合格者の順位	〃	長野県衛生部 県立病院課
長野県職員（看護職員）採用選考	1 第1次考査に係る以下の記録情報 (1) 作文考査の点数及び順位（不合格者を含む。） (2) 合格者の順位 2 第2次考査に係る以下の記録情報 口述考査の点数及び順位（不合格者を含む。） 3 身体検査及び資格調査の結果 4 総合判定及び最終合格者の順位	第1次考査合格者については最終合否発表日から1年間、第1次考査不合格者については第1次考査合否発表日から1年間	〃

長野県職員（医療関係職員）採用選考考査	1 考査の合計点数及び順位 2 身体検査及び資格調査の結果	〃	長野県衛生部 病院事業局
長野県職員（看護職員）採用選考考査	1 考査の合計点数及び順位 2 身体検査及び資格調査の結果	〃	〃

に改め、同表の長野県看護大学一般入学試験の項中「合否発表日から1年間」を「〃」に改め、同表中

毒物劇物取扱者試験	〃	〃	長野県衛生部 薬事管理課
-----------	---	---	--------------

を

長野県職員(獣医師)採用 選考考査	1 論文考査と口述考査の合計点(不合格者を含む) 2 身体検査及び資格調査の結果 3 合格者の順位	〃	〃
毒物劇物取扱者試験	科目別得点及び総合得点	〃	長野県衛生部 薬事管理課
登録販売者試験	〃	〃	〃

に改め、同表の家畜人工授精師養成講習会修業試験の項中

長野県農政部  
畜産課

を

長野県農政部  
園芸畜産課

に改め、同表の砂利採取業務主任

者試験の項中

長野県土木部  
河川課

を

長野県建設部  
河川課

に改める。

情報公開・法務課

長野県告示第216号

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師として次のとおり指定します。

平成20年3月31日

長野県知事 村井 仁

氏名	診断に当たる障害別	診療を行う医療機関の所在地及び名称
本山 博章	ぼうこう又は直腸 小腸	駒ヶ根市上穂南11-5 医療法人公仁会 前澤病院
神前 智一	肢体不自由	千曲市野高場1835-9 稲荷山医療福祉センター
宮川 雄輔	ぼうこう又は直腸 小腸	駒ヶ根市赤穂3230 昭和伊南総合病院
唐澤 幸彦	ぼうこう又は直腸 小腸	駒ヶ根市赤穂3230 昭和伊南総合病院
前田 実穂子	音声・言語 肢体不自由 心臓 腎臓 呼吸器 ぼうこう又は直腸 小腸	松本市市上9-26 松本協立病院
千葉 大	視覚	松本市旭3-1-1 信州大学医学部附属病院
東城 加奈	肢体不自由 呼吸器	松本市旭3-1-1 信州大学医学部附属病院
小林 克彦	聴覚 平衡 音声・言語 そしゃく	松本市旭3-1-1 信州大学医学部附属病院
鬼頭 良輔	聴覚 平衡 音声・言語 そしゃく	松本市旭3-1-1 信州大学医学部附属病院
石曾根 聡	小腸	松本市旭3-1-1 信州大学医学部附属病院

當 銘 利 章 音声・言語  
肢体不自由  
心臓  
腎臓  
呼吸器  
ぼうこう又は直腸  
小腸

茅野市玉川4300  
組合立諏訪中央病院

障害福祉課

## 長野県告示第217号

身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第1項に規定する医師として指定した者が診療を行う医療機関の所在地及び名称が次のとおり変更になりました。

平成20年3月31日

長野県知事 村 井 仁

氏 名	変更前の医療機関の 所在地及び名称	変更後の医療機関の 所在地及び名称
唐 木 芳 昭	千曲市杭瀬下58 千曲中央病院	松本市本庄2-5-1 特定・特別医療法人慈泉会 相澤病院
虎 走 英 樹	松本市本庄2-5-1 特定・特別医療法人慈泉会 相澤病院	松本市奈川2366 松本市国民健康保険奈川診療所
秋 田 倫 幸	松本市旭3-1-1 信州大学医学部附属病院	飯田市八幡町438 飯田市立病院

障害福祉課

## 長野県告示第218号

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第8号）第1条の規定により認定した救急病院は、次のとおりです。

平成20年3月31日

長野県知事 村 井 仁

名 称	所 在 地	認定の有効期限
佐久市国保浅間総合病院	佐久市岩村田1862-1	平成23年3月31日
長野県厚生農業協同組合連合会鹿教湯三才山リハビリテーションセンター 鹿教湯病院	上田市鹿教湯温泉1308	平成23年3月31日
松本市国民健康保険会田病院	松本市会田1535番地1	平成23年3月31日

医療政策課

## 長野県告示第219号

長野県遊泳用プール指導要綱を次のように定めました。

平成20年3月31日

長野県知事 村 井 仁

長野県遊泳用プール指導要綱

(目的)

第1条 この要綱は、遊泳用プールの水質、施設設備及び維持管理に関し必要な事項を定めることにより、公衆衛生の向上及び利用者の安全の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「遊泳用プール」とは、水を貯留して多数人に遊泳をさせるための施設（学校教育法（昭和22年法律第26号）第

1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校において専ら当該学校の幼児、児童、生徒又は学生を対象として設置されるものを除く。)であって、容量が50立方メートル以上のものをいう。

(設置の届出)

第3条 遊泳用プールを設置しようとする者は、遊泳用プール設置届(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、工事に着手しようとする日の30日前までに、遊泳用プールの所在地を管轄する保健所長(以下「保健所長」という。)に提出するものとする。

- (1) 遊泳用プールの位置を明らかにした付近の見取図
- (2) 遊泳用プールの設備の配置図
- (3) プール本体の平面図及び断面図
- (4) 給水設備、消毒設備及び浄化設備の系統図
- (5) 排水口及び循環水の取水口(以下「排(環)水口」という。)のふた等の固定の状況及び配管の取付口の吸い込み防止金具等を設置する等の二重構造の安全対策が施されていることを明らかにする書類又は写真
- (6) 使用水に水道水以外の水を使用する場合は、水質検査の結果及び浄化方法を明らかにする書類
- (7) その他保健所長が必要と認める書類

(変更等の届出)

第4条 前条の規定による届出をした者(以下「遊泳用プールの設置者」という。)は、前条の規定により届け出た事項に変更があったときは速やかに、遊泳用プール設置届出事項変更届(様式第2号)を保健所長に提出するものとする。

2 遊泳用プールの設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遊泳用プール廃止(休止・再開)届(様式第3号)を、速やかに保健所長に提出するものとする。

- (1) 遊泳用プールを廃止したとき。
- (2) 引き続いて1年以上遊泳用プールの使用の休止をするとき(期間を定めて開設する遊泳用プールにあっては、その期間の全部について当該遊泳用プールの使用の休止をするとき)。
- (3) 前号に規定する休止の後、再び遊泳用プールを使用するとき。

(衛生基準及び安全基準)

第5条 遊泳用プールの水質基準、施設基準及び維持管理基準(以下「衛生基準」という。)については別表のとおりとし、遊泳用プールの安全基準については「プールの安全標準指針」(平成19年3月19日付け18文科令第498号文部科学省スポーツ・青少年局長通知)によるものとする。

2 遊泳用プールを設置しようとする者又は遊泳用プールの設置者は、前項の衛生基準及び安全基準に適合するように遊泳用プールを設置し、及び維持管理するものとする。

(小規模プールの管理)

第6条 小規模プール(水を貯留し、多数人に遊泳をさせるための施設であって、容量が50立方メートル未満のものをいう。)を設置する者は、当該施設を前条第1項の衛生基準及び安全基準に適合させるよう努めるものとする。

(立入調査、指導及び勧告)

第7条 保健所長は、第3条の規定による届出があったとき、又はこの要綱の実施に関し必要があると認めるときは、遊泳用プールの設置者から必要な報告を求め、又は当該職員に立入調査を行わせることができる。

2 保健所長は、第5条第1項に規定する衛生基準及び安全基準に適合しないと認めるときは、遊泳用プールの設置者に対し必要な措置を講ずるよう指導するものとする。

3 保健所長は、遊泳用プールの設置者が前項の規定による指導に従わないときは、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(疾病等の報告)

第8条 遊泳用プールの設置者は、遊泳用プールに起因する、又は起因すると思われる疾病等が発生したときは、直ちに保健所長に報告しなければならない。

(適用除外)

第9条 この要綱は、長野市の区域については適用しない。

附 則

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に遊泳用プールを設置している者(設置工事の着手をしている者を含む。)は、この要綱の施行の日から90日以内に第3条の規定による遊泳用プール設置届を保健所長に提出するものとする。

## 別表(第5条関係)

## 第1 水質基準

## 1 水質基準

- (1) 水素イオン濃度は、pH値5.8以上8.6以下であること。
- (2) 濁度は、2度以下であること。
- (3) 過マンガン酸カリウム消費量は、12mg/L以下であること。
- (4) 遊離残留塩素濃度は、0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましいこと。
- (5) 塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合には、二酸化塩素濃度は0.1mg/L以上0.4mg/L以下であること。また、亜塩素酸濃度は1.2mg/L以下であること。
- (6) 大腸菌は、検出されないこと。
- (7) 一般細菌は、200CFU/mL以下であること。
- (8) 総トリハロメタンは、暫定目標値としておおむね0.2mg/L以下が望ましいこと。

## 2 水質基準に係る検査方法

- (1) 水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、一般細菌及び総トリハロメタンの測定は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める検査方法若しくは上水試験方法(日本水道協会編)又はこれらと同等以上の精度を有する検査方法によること。
- (2) 遊離残留塩素濃度、二酸化塩素濃度及び亜塩素酸濃度の測定は、ジエチル-p-フェニレンジアミン法(DPD法)又はこれと同等以上の精度を有する検査方法によること。
- (3) 大腸菌の測定は、水質基準に関する省令に定める検査方法によること。

## 3 その他

- (1) オゾン処理又は紫外線処理を塩素消毒に併用する場合にも、1の(1)から(4)まで及び(6)から(8)までに定める基準を適用するものであること。
- (2) 温泉水を原水として使用するプールであって、常時清浄な用水が流入し清浄度を保つことができる場合には、1の(4)及び(5)に定める基準は適用しなくても差し支えないこと。  
また、原水である温泉水の性状によっては、1の(1)から(5)まで、(7)及び(8)に定める基準の一部を適用しなくても差し支えないこと。

## 第2 施設基準

## 1 プール設備

## (1) プール本体

不浸透性材料を用い、給排水及び清掃が容易にでき、かつ、周囲から汚水が流入しない構造設備とすること。  
また、プール本体の規模に応じて、適当数の水深表示を行うこと。

## (2) 給水設備

給水管が飲料水の配管と同系統の場合は、プール水の逆流防止のため、吐水口空間を設ける等の措置を講じ、常に新規補給水量及び時間当たり循環水量を把握できるよう、専用の量水器等を設けること。

## (3) 排(環)水口

吸い込み事故を未然に防止するため、排(環)水口のふた等をネジ、ボルト等で固定させるとともに、配管の取付口に吸い込み防止金具等を設置する等の二重構造の安全対策を施すこと。

## (4) 消毒設備

ア プール水の消毒は、原則として塩素又は塩素剤等の消毒剤の連続注入によるものとし、かつ、プール水中の遊離残留塩素濃度(二酸化塩素を消毒に用いる場合は二酸化塩素濃度。以下同じ。)が均一になるように、注入回数及び注入位置を調整するとともに、有効な消毒効果が得られるような設備を設けること。なお、液体塩素等の消毒剤を安全に保管でき、かつ、これによる危害の発生を防止できる構造設備とすること。

イ 二酸化塩素を消毒に用いる場合は、プールの敷地内に設置された装置から発生する二酸化塩素を連続注入する方式のものを使用すること。

ウ オゾン発生装置については、オゾン注入位置がろ過器又は活性炭吸着装置の前にある方式のものを使用すること。

## (5) 浄化設備

循環ろ過方式等の浄化設備を設けるとともに、利用者のピーク時においても浄化の目的が達せられるように、随時、浄化能力を確認すること。

なお、取水口等はできるだけプール水の水質が均一になるような位置に設けること。

ア 循環ろ過装置の処理水量は、計画遊泳者数、用途等に応じて決定し、1時間につきプール本体の水の容量に循環水量を加えた全容量の6分の1以上を処理する能力を有すること。

また、夜間、浄化設備を停止するプールにあっては、1時間につき4分の1以上を処理する能力を有すること。

イ 循環ろ過装置の処理水質は、その出口における濁度が、0.5度以下であることとし(0.1度以下が望ましいこと。)、循環ろ過装置

の出口に検査のための採水栓又は測定装置を設けること。

(6) オーバーフロー水再利用設備

オーバーフロー水を再利用する場合は、オーバーフロー水に排水、床洗浄水等の汚水が混入しない構造とすること。

唾液やたんを処理するためのオーバーフロー溝を設けている場合であって、オーバーフロー水を再利用するときは、当該オーバーフロー水の循環系統内に十分な能力を有する専用の浄化設備を設けること。

(7) 適用除外

温泉水を原水として利用するプールであって、常時清浄な用水が流入し清浄度を保つことができる構造である場合は、(4)及び(5)に掲げる基準の一部を適用しなくても差し支えないこと。

2 付帯設備

(1) 更衣室

男女を区別し、双方及び外部から見透かせない構造とするほか、利用者の衣類等を安全かつ衛生的に保管できる設備を設けること。

(2) シャワー設備

更衣室及び便所からプール本体に至る途中に設置し、通過式洗浄設備とする等によりプールの利用者が遊泳前に洗浄でき、かつ、容易に排水ができる構造設備とすること。

また、洗浄に使用したシャワー水は、原則として、プール水として再利用する構造としないこと。

(3) 便所

男女別に利用者数に応じた十分な数を設置すること。床には不浸透性材料を用い、かつ、水洗式の構造設備とすること。

また、衛生的管理が容易に行える構造設備とし、専用の手洗いを設けること。

(4) うがい設備並びに洗面設備、洗眼設備及び上がり用シャワー

プールサイドに、うがいができ、遊泳者が唾液やたんを吐くための設備、洗面・洗眼できる設備及び遊泳者が衛生的に使用できる上がり用シャワーを設けること。

これらは、衛生的な管理ができ、かつ、衛生的に使用できる設備とするとともに、遊泳者及び遊泳終了者の利用に便利な位置に必要な数を設置すること。

また、飲用に適する水が供給されるものであること。

(5) くずかご

適当な場所に十分な数を備えること。

(6) 照明設備

屋内プール又は夜間使用する屋外プールにあつては、水面及びプールサイドの照度が100ルクス以上になるような照明設備を設けること。ただし、水中照明を設けたり、出入口や水深等の表示、付帯設備が見えるようにする等プール内及びプールサイドの管理が十分できるように講じられている場合は、水面又はプールサイドの照度が100ルクス未満となっても差し支えないこと。

(7) 換気設備

屋内プールにあつては、二酸化炭素の含有率を0.1%以下に維持できる能力を有する換気のための設備を設けること。

また、効果的な換気ができるよう、吸気の入入口及び排気口の位置についても適切な配慮をすること。

(8) 消毒剤等保管管理設備

プールの維持管理に用いる消毒剤や測定機器等必要な資材を適切に保管管理するための設備を設けること。施錠可能な設備が望ましいこと。

(9) 採暖室及び採暖槽

採暖室及び採暖槽を設ける場合は、衛生的な管理ができ、かつ、衛生的に使用できる構造設備とすること。

第3 維持管理基準

1 管理責任者及び衛生管理者

(1) プールにおける安全で衛生的な管理及び運営にあたる管理責任者を置くこと。

(2) プールの衛生及び管理の実務を担当する衛生管理者を置くこと。衛生管理者は、プールにおける安全及び衛生に関する知識及び技能を有する者を充てること。

(3) プールの規模等の実情に応じ、管理責任者と衛生管理者とを同一の者が兼ねることとしても差し支えないこと。

2 プール水の管理

(1) 遊泳者等が快適かつ衛生的に利用できるよう、プール水を第1の1の水質基準で定める状態に常に維持すること。

(2) プール水は、常に消毒を行い、遊離残留塩素濃度がプール内で均一になるよう管理すること。

(3) 浮遊物等汚染物質を除去することにより、プール水を第1の1の水質基準に定める水質に保つこと。

また、新規補給水量及び時間当たり循環水量を常に把握すること。

(4) プール水の温度は、原則として22℃以上とし、プール水の温度が均一になるよう配慮すること。

(5) プール水の水質検査は、遊離残留塩素濃度については、少なくとも毎日午前中1回以上及び午後2回以上の測定（このうち1回は、遊泳者数のピーク時に測定することが望ましいこと。）を、水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌及び一般細菌については、毎月1回以上の測定を、総トリハロメタンについては、毎年1回以上の測定（通年営業又は夏期営業のプール



にあっては6月から9月までの時期、それ以外の時期に営業するプールにあっては水温が高めの時期とすること。)を行うこととし、これらの測定は定期的に行うこと。

利用者が多数である場合等汚染負荷量が多い場合には、水質検査の回数を適宜増やすこと。

- (6) (5)の水質検査の結果が、第1の1の基準に適合していない場合には、以下の措置を講ずること。

ア 水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、一般細菌又は総トリハロメタンが基準値に適合しない場合は、補水、換水、循環ろ過の改善その他の方法により速やかに改善を図ること。

一般細菌及び総トリハロメタンについては、特に塩素剤の濃度の管理にも十分留意すること。

イ 遊離残留塩素濃度が0.4mg/Lを下回った場合は、遊泳を一時中止し、塩素剤を追加するなどにより遊離残留塩素濃度を0.4mg/L以上としてから遊泳を再開すること。

ウ 大腸菌が検出された場合は、速やかに遊離残留塩素濃度を測定し、濃度が0.4mg/Lを下回った場合にはイの措置を講じ、0.4mg/L以上であった場合には、大腸菌の由来等を検討し、ろ過の改善等必要な措置を講ずること。

エ 二酸化塩素を消毒に用いる場合のイ及びウの適用については、「塩素剤」を「二酸化塩素」と、「0.4mg/L」を「0.1mg/L」と読み替えるものとする。

この場合において二酸化塩素濃度が0.4mg/Lを超えたとき又は亜塩素酸濃度が1.2mg/Lを超えたときは、二酸化塩素の注入量の調整や補水等によって速やかに改善を図ること。

- (7) 水質検査の試料採水地点は、矩形のプールではプール内の対角線上におけるほぼ等間隔の位置3箇所以上の水面下20cm及び循環ろ過装置の取入口付近を原則とすること。その他の形状のプールでは、これに準じ、プールの形状に応じた適切な地点とすること。

### 3 プール設備及び付帯設備の維持管理

- (1) 遊泳者等が快適かつ衛生的に利用できるよう、プール設備及び付帯設備を常に清潔に、かつ、使用に適する状態に維持すること。

- (2) 一度にプール水の全量を排水し、その後水を張ることによりプール水の浄化を行ういわゆる入替え式プールにおいては、少なくとも5日に1回、循環ろ過方式等の浄化設備によりプール水の浄化を行うプールにおいては、1年に1回以上プール水の全換水を行い、利用の状況等によっては、これより短い期間ごとに全換水を行うよう努めること。

また、全換水時には、汚染物を換水後のプールに移行させないよう必ず清掃するとともに、日頃から藻の発生防止に努めること。

- (3) プールの営業期間前及び期間終了後には、排(環)水口は、水を抜いた状態で、ふた等が正常な位置に堅固に固定されていること、固定しているネジ、ボルト等に腐食、変形、欠落、ゆるみ等がないこと、及び配管の取付口に吸い込み防止金具が取り付けられていること等を確認し、異常が発見された場合は直ちに管理責任者に報告するとともに、修理すること。

通年営業のプールにおいては、1年に1回以上、水を抜いた状態で点検を確実にすること。

- (4) 1年のうちの一定の期間に使用するプールにおいては、使用開始前及び使用終了後、清掃及び設備の点検整備を行うこと。

また、年間を通じて使用するプールにあっては、随時、清掃及び設備の点検整備を行うとともに、必要に応じ水抜き清掃を行うこと。

- (5) プールサイド、更衣室(ロッカーを含む)、便所その他の利用者が使用する設備は、毎日1回以上清掃するとともに随時点検を行うこと。

- (6) 他の薬剤と混和しないよう、プールに使用する消毒剤を適切に管理し、使用する薬剤が消防法(昭和23年法律第186号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に規定する危険物に該当する場合は、これらの法律を遵守すること。

なお、プール水の消毒に液体塩素を用いる場合は、塩素ガスの漏出等による危害を防止するため、高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)、労働安全衛生法等の関係法規を遵守し、適切に管理すること。

- (7) 浄化設備は原則として1日中運転し、ろ材の洗浄又は交換を随時行うこと。浄化設備が運転時間内で浄化の目的を達成できる能力を有しており、夜間やむを得ず運転を停止する場合等にあっては、水質検査等を適宜行うことにより、水質の状況変化を詳細に把握すること。

循環ろ過装置の出口の濁度の検査を行うことにより、浄化設備が正常に稼働していることを確認すること。

消毒設備は、少なくともプールの使用時間中は運転すること。

- (8) プール水の循環系統は随時清掃し、常に清浄を保つとともに、新規補給水量を常に把握し、新規補給水と循環水の割合に注意すること。オーバーフロー水を再利用する場合には、十分な浄化及び消毒を行うこと。

- (9) シャワー水に用いる洗浄水については、利用者の快適かつ効果的な洗浄に供するため、温水を使用する等、洗浄水の温度を適温とする措置を講ずること。

- (10) プール水、シャワー水等の排水に当たっては、環境保全に十分配慮すること。

- (11) 屋内プールについては、屋内の空気中の二酸化炭素の含有率が0.15%を超えないこと。また、2月以内ごとに1回、定期的に測定を行うこと。

空気中の二酸化炭素の含有率の測定方法は、施設内の適切な場所を選び、床上75cm以上、150cm以下の位置において検知管方式による二酸化炭素検定器又はこれと同等以上の性能を有する測定器を用いて行うこととし、施設の構造及び規模に応じて測定点を増やすこと。

基準に適合しているか否かの判定は、測定日における使用開始時から中間時、中間時から使用終了時の適切な2時点において測定し、その平均値をもって行うこと。

- (12) 消毒剤及び遊離残留塩素濃度の測定に用いる試薬及び測定機器等は、経時変化や温度による影響など考慮して適切に管理し、その機能の維持等についても十分注意すること。
- (13) プールの使用時間終了後は、直ちにプール設備及び付帯設備を点検し、衣類の残留その他の異常の有無を確認するとともに、人や動物がみだりに立ち入らないような措置を講ずること。
- (14) 気泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は、水温が比較的高めの設備がある場合は、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」(平成13年9月11日付け健衛発第95号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)等を参考にし、適切に管理すること。その設備の中の水について、レジオネラ属菌の検査を年1回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認すること。

レジオネラ属菌の検査方法は、冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法のいずれかによること。

#### 4 利用の管理

- (1) 遊泳を通じて人から人に感染させるおそれのある感染症にかかっている者、泥酔者及び他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあることが明らかである者には、遊泳をさせないこと。  
また、単独でプールの利用が困難な者には付添者を求めること。
- (2) 水質の維持管理等の参考とするため、利用者数を常に把握し、施設内の衛生が損なわれるおそれのある場合には、利用者数の制限等必要な措置をとること。
- (3) 遊泳前にシャワー等による身体の洗浄を十分に行わせること。  
また、排便等によりプールサイドを離れた場合も同様とすること。
- (4) 唾液やたんを遊泳中に処理するためのオーバーフロー溝を設けている場合を除き、オーバーフロー水にだ液やたんを吐かせないこと。
- (5) 他の利用者に危害を及ぼし、又はプールを汚染するおそれのあるものをプールに持ち込ませないこと。  
なお、飲食物等をプールサイドへ持ち込む場合には、プールを汚染しないようにさせること。
- (6) 遊泳者等の衣類及び携帯物が安全かつ衛生的に保管できるよう留意すること。

#### 5 その他

- (1) プール管理日誌を作成し、使用時間、気温又は室温、水温、新規補給水量、水質検査結果、設備の点検及び整備の状況、利用者数、事故の状況等を記録し、これを3年以上保管すること。
- (2) プールに起因する疾病等が発生した場合は、直ちに保健所に通報し、その指示に従うこと。  
また、事故発生時には直ちに関係機関に通報すること。
- (3) 水着その他直接肌に接するもので遊泳者に貸与するものは、あらかじめ消毒し、清潔にしておくこと。  
また、不特定多数の者が使用するものについても、必要な衛生的管理を行うこと。



(様式第1号) (第3条関係)

遊泳用プール設置届

年 月 日

保健所長 様

住 所

(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

氏 名

印

(法人にあつては、その名称及び代表者名)

電話番号

下記のとおり遊泳用プールを設置したいので、長野県遊泳用プール指導要綱第3条の規定により、関係書類を添えて届け出ます。

記

プールの名称			
プールの所在地	電話番号		
構造設備の概要	別紙のとおり		
工事着手(予定)年月日	年 月 日		
使用開始予定年月日	年 月 日		
開設期間	1 通年 2 月 日から 月 日まで		
開設時間	時 分から 時 分まで		
管理責任者	役職名		氏名
衛生管理者	役職名		氏名
指定管理者の概要 (指定管理者に管理を行わせる場合)	指定管理者名及び代表者名		
	指定管理者の住所		電話番号
プールの区分	公営プール	都市公園における公園施設としてのプール 社会体育施設としてのプール その他の公営プール	
	民営プール		

(注) プールの区分は該当するところに丸をすること。

(添付書類)

- 1 プールの位置を明らかにした付近の見取図
- 2 プールの設備の配置図
- 3 プール本体の平面図及び断面図
- 4 給水設備、消毒設備及び浄化設備の系統図
- 5 排(環)水口のふた等の固定の状況及び配管の取り付け口の吸い込み防止金具等を設置する等、二重構造の安全対策が施されていることを明らかにした書類又は写真
- 6 使用水に水道水以外の水を使用する場合は、水質検査の結果及び浄化方法を明らかにする書類
- 7 その他保健所長が必要と認める書類