長野県（総務部、建設部）プレスリリース　平成21年（2009年）6月11日

諏訪合同庁舎でアスベスト含有が判明しました

1　概要

諏訪合同庁舎について、今後予定している耐震改修工事に先立ち建物の現況調査に併せてアスベスト含有調査を実施したところ、講堂、県民室及び1階廊下の一部の天井吹付け材（ひる石）からアスベスト含有が判明しました。

2　結果

今回アスベストが検出された場所は次のとおりです。

安全を確認するため、吹付け材のある室内のアスベスト浮遊量調査を行いましたが、大気中の濃度レベルと同程度でした。

施設名	場　所	材　質	含有ｱｽﾍﾞｽﾄ	室内空気の浮遊量調査結果
諏訪合同庁舎	講堂、県民室、1階廊下の一部天井	ﾊﾞｰﾐｷｭﾗｲﾄ（ひる石）	クリソタイル	0.5本/L未満～0.7本/L

3　当面の対応

改修工事に併せて、除去します。

総務部管財課庁舎管理係
（課長）小平　隆　（担当）小島知巳
電話：026-232－0111（内線 2240）
FAX：026-235-7474
E-mail：kanzai@pref.nagano.jp

建設部施設課施設係
（課長）松本幸保　（担当）北島嘉人
電話：026-232－0111（内線 3667）
FAX：026-235-7477
E-mail：shisetsu@pref.nagano.jp