

1 大気基準適用施設

(1) 一般廃棄物焼却施設

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称		市町村	施設規模		令和2年4月1日～令和3年3月31日 ダイオキシン類測定結果										備考		
							排出ガス (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)				燃え殻 (ng-TEQ/g)			ばいじん (ng-TEQ/g)					
							焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	測定結果	試料採取日	結果判明日	報告日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日		測定結果	試料採取日
1	佐久	佐久市・北佐久郡環境施設組合 佐久平クリーンセンター	1号炉	佐久市	2,291.6	12.225						1						R2.12.1設置	
2			2号炉		2,291.6	12.225							1						
3	佐久	川西保健衛生施設組合 川西清掃センター	1号炉	佐久市	1,250	3.82						10						休止中	
4			2号炉		1,250	3.82							10						
5	佐久	クリーンヒルこもろ		小諸市	1,656	11.12	0.16	R2.8.5	R2.8.31	R2.12.4	5	0.0000020	R2.8.5	R2.8.31	2.2	R2.8.5	R2.8.31		
6	佐久	上田地域広域連合 上田クリーンセンター	1号炉	上田市	4,166	23.52	0.00051	R2.9.2	R2.12.18	R3.3.19	1	0.00018	R2.9.2	R2.12.18	0.17	R2.9.2	R2.12.18		
7			2号炉		4,166	23.52	0.00057	R2.9.15	R2.12.18	R3.3.19	1	0.00092	R2.9.15	R2.12.18	0.64	R2.9.15	R2.12.18		
8	佐久	上田地域広域連合 丸子クリーンセンター	1号炉	上田市	1,250	10.00	0.033	R2.8.6	R2.10.2	R2.11.5	10	0.0017	R2.8.6	R2.10.2	4.8	R2.8.6	R2.10.2	ばいじんはキレート処理	
9			2号炉		1,250	10.00	0.035	R2.8.7	R2.10.2	R2.11.5	10	0	R2.8.7	R2.10.2	3.8	R2.8.7	R2.10.2		
10	佐久	上田地域広域連合 東部クリーンセンター	1号炉	東御市	1,875	14.82	0.0055	R2.8.20	R2.10.2	R2.10.27	10	0.0010	R2.8.20	R2.10.2	2.7	R2.8.20	R2.10.2		
11			2号炉		1,875	14.82	0.023	R2.8.21	R2.10.2	R2.10.27	10	0.0057	R2.8.21	R2.10.2	2.4	R2.8.21	R2.10.2		
12	松本	諏訪南行政事務組合 諏訪南清掃センター	1号炉	茅野市	3,125	17.28	0.38	R2.9.10	R2.10.16	R2.11.16	5	0.00098	R2.9.10	R2.10.16	3.3	R2.9.10	R2.10.16	焼却灰、ばいじんは1,2号炉混合排出	
13			2号炉		3,125	17.28	0.47	R2.9.10	R2.10.16	R2.11.16	5								
14	松本	湖周行政事務組合 湖周クリーンセンター	1号炉	岡谷市	2,292	13.93	0.000033	R2.3.12	R2.4.10	R2.5.15	1	0.000042	R2.12.3	R3.1.7	0.17	R2.12.3	R3.1.7	ばいじんは1,2号炉混合排出	
15			2号炉				0.000030	R2.9.17	R2.10.19	R2.11.20	1								
	2号炉	2,292		13.93	0.000019	R2.3.13	R2.4.10	R2.5.15	1	0.0012	R2.12.3	R3.1.7	0.17	R2.12.3	R3.1.7	ばいじんは1,2号炉混合排出			
0.000027			R2.9.18		R2.10.19	R2.11.20	1												
16	上伊那	上伊那広域連合 上伊那クリーンセンター	1号炉	伊那市	2,458	2.40	0.0029	R2.5.26	R2.6.20	R2.7.20	1	0.000014	R2.9.2	R2.10.15	1.2	R2.9.1	R2.9.28	燃え殻欄は溶融スラグ ばいじん、溶融スラグは1,2号炉混合排出	
17			2号炉				0.0049	R2.11.26	R2.12.21	R3.1.8	1								
	2号炉	2,458		2.40	0.0030	R2.5.26	R2.6.20	R2.7.20	1	0.014	R2.11.26	R2.12.21	R3.1.8	1	0.000014	R2.9.2	R2.10.15	1.2	R2.9.1
0.014			R2.11.26		R2.12.21	R3.1.8	1												
18	上伊那	南信州広域連合 稲葉クリーンセンター	1号炉	飯田市	1,938	11.00	0.012	R2.5.1	R2.5.26	R2.6.18	5	0.0038	R2.5.1	R2.5.26	0.43	R2.5.1	R2.5.26		
19			2号炉				0.00038	R3.1.5	R3.1.26	R3.2.5									
	2号炉	1,938		11.00	0.00075	R2.5.1	R2.5.26	R2.6.18	5	0.0016	R3.1.5	R3.1.26	0.23	R3.1.5	R3.1.26				
0.00032			R3.1.5		R3.1.26	R3.2.5													
20	上伊那	木曾広域連合 木曾クリーンセンター	1号炉	木曾町	1,200	7.52	0.016	R2.5.20	R2.7.8	R2.7.10	5	0	R2.5.20	R2.7.8	0.22	R2.5.20~21	R2.7.8		
21			2号炉				1,200	7.52	0.061	R2.5.21									R2.7.8
22	松本	松塩地区広域施設組合松本クリーンセンター	1号炉	松本市	6,250	30.48	0	R2.5.26	R2.6.25	R2.6.29	1	0.0088	R2.5.26	R2.6.25	0.21	R2.5.26	R2.6.25		
23			2号炉				0	R3.1.19	R3.2.24	R3.2.26									1
							2号炉	6,250	30.48	0	R2.5.26	R2.6.25	R2.6.29	1	0.012	R2.5.26	R2.6.25	0.21	R2.5.26
2号炉			6,250					30.48	0	R2.8.25	R2.10.1	R2.10.6	1	0.0043	R2.8.25	R2.10.1	0.12	R2.8.25	R2.10.1
	3号炉	6,250		30.48	0	R2.8.25	R2.10.1		R2.10.6	1	0.0086	R2.8.25	R2.10.1	0.12	R2.8.25	R2.10.1			
3号炉			6,250		30.48	0.00012	R3.1.19	R3.2.24	R3.2.26	1	0.0081	R3.1.19	R3.2.24	0.15	R3.1.19	R3.2.24			
	25	松本		穂高広域施設組合 穂高クリーンセンター		A系	安曇野市	3,125	7.20	0.00091	R2.8.19	R2.10.16	R2.10.19	5	3.6	R2.8.19	R2.10.16	2.2	R2.10.16
26	B系		3,125		7.20	0.0013		R2.8.19	R2.10.16	R2.10.19	5				3.1	R2.10.16	R2.10.19		
27	C系		3,125		7.20	0.0060		R2.8.19	R2.10.16	R2.10.19	5				3.8	R2.10.16	R2.10.19		

1 大気基準適用施設

(1) 一般廃棄物焼却施設

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称	市町村	施設規模		令和2年4月1日～令和3年3月31日 ダイオキシン類測定結果											備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	排出ガス (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)				燃え殻 (ng-TEQ/g)			ばいじん (ng-TEQ/g)					
						測定結果	試料採取日	結果判明日	報告日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	試料採取日	結果判明日		
28	松本	北アルプス広域連合 北アルプスエコパーク	1号炉	大田市	833.3	6.84	0.038	R2.8.18	R2.9.16	R2.9.30	5	0.0037	R2.8.19	R2.9.16	0.056	R2.8.19	R2.9.16	燃え殻、ばいじんについては1号炉及び2号炉を混合して測定
29							0.055	R3.2.25	R3.3.24	R3.5.12								
30			2号炉					0.046	R2.8.18	R2.9.16								
31		0.041	R3.2.25	R3.3.24	R3.5.12													
32	長野	葛尾組合	1号炉	坂城町	5,000	27.05	0.0038	R2.5.20	R2.7.20	R2.7.30	1	0.0080	R2.5.20	R2.7.20	0.15	R2.5.20	R2.7.20	
33			2号炉					0.010	R2.7.28	R2.8.28								
34	長野	北信保健衛生施設組合 東山クリーンセンター	1号炉	中野市	2,708	18.13	0.021	R2.5.20	R2.6.20	R2.6.20	1	0.00022	R2.5.20	R2.6.20	0.44	R2.5.20	R2.6.20	燃え殻、ばいじんについては1号炉及び2号炉を混合して測定
							0.0015	R2.11.5	R2.12.9	R2.12.9								
35			2号炉					0.0042	R2.8.5	R2.8.26								
		0.00034	R3.2.3	R3.2.19	R3.2.19													
36	長野	岳北広域行政組合 エコパーク寒川	1号炉	飯山市	729	6.05	0.000050	R2.6.9	R2.7.17	R2.8.7	5	0.0022	R2.6.9	R2.7.17	0.16	R2.6.9	R2.7.17	
							0.00000055	R2.12.9	R3.2.1	R3.2.16								
37			2号炉					0.00016	R2.6.9	R2.7.17								R2.8.7
		0.0052	R2.12.9	R3.2.1	R3.2.16													

廃止施設等

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称	市町村	施設規模		令和2年4月1日～令和3年3月31日 ダイオキシン類測定結果											備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	排出ガス(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)				燃え殻(ng-TEQ/g)			ばいじん(ng-TEQ/g)					
						測定結果	試料採取日	結果判明日	報告日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	試料採取日	結果判明日		
1	佐久	佐久市・軽井沢町清掃施設組合 佐久クリーンセンター	A系	佐久市	2,500	5.80	0.16	R2.7.21	R2.8.24	R2.10.7	5				1.4	R2.7.21	R2.8.5	廃止(R2.12.22)
2			B系															
3	松本	白馬山麓環境施設組合 白馬山麓清掃センター		白馬村	1,875						10							廃止(R2.5.22)
4	長野	須坂市清掃センター	1号炉	須坂市	3,125	12.70					5							廃止(R2.8.31)
			2号炉															

# 1 大気基準適用施設

## (2) 産業廃棄物焼却施設

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称	市町村	施設規模		令和2年4月1日～令和3年3月31日 ダイオキシン類測定結果										備 考		
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	排出ガス(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)				燃え殻(ng-TEQ/g)			ばいじん(ng-TEQ/g)					
						測定結果	試料採取日	結果判明日	報告日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	試料採取日		結果判明日	
1	佐久	イー・ステージ(株)	2号炉	佐久市	3,750.0	48.30	0.043	R2.10.2	R2.11.13	R2.12.25	10	0.067	R2.10.2	R2.11.13	0.31	R2.12.4	R2.12.22	
2			3号炉		834.0	7.50	0.018	R2.10.1	R2.11.13	R2.12.25	10	0.11	R2.10.1	R2.11.13	0.23	R2.10.1	R2.11.13	
3	佐久	(株)竹原重建		上田市	1,900.0	36.00	9.3	R2.8.26	R2.9.24	R2.11.4	10	0.0220	R2.9.1	R2.9.24	0.64	R2.9.1	R2.9.24	
4	佐久	(株)みず工務店		上田市	1,000.0	31.25	0.81	R2.11.25	R2.12.10	R3.1.30	10	0.03	R2.11.25	R2.12.10	0	R2.11.25	R2.12.10	
5	佐久	(協)長野県中古自動車リサイクルセンター東部町事業所		東御市	250.0	4.52	0.00011	R2.9.9	R2.10.16	R2.10.23	10	0.012	R2.9.9	R2.10.16	0	R2.9.9	R2.10.16	
6	松本	(株)六協		下諏訪町	1,988.0	19.72					5							休止中
7	上伊那	(有)ナカタ商事		飯田市	363.3	10.00	0.010	R2.7.30	R2.8.25	R2.10.9	10	1.6	R2.7.30	R2.8.25	0	R2.7.30	R2.8.25	
8	上伊那	(株)南信サービス(炭化炉)		松川町	400.0	0.56	0.00017	R3.1.13	R3.2.5	R3.2.17	5				0.00092	R3.1.15	R3.2.5	燃え殻の排出なし
9	上伊那	(株)南信サービス		松川町	1,500.0	5.51	0	R3.1.13	R3.2.5	R3.2.17	5				0.000023	R3.1.15	R3.2.5	燃え殻の排出なし
10	松本	王子マテリア(株)松本工場		松本市	3,030.0	6.25	2.3	R2.6.15	R2.7.7	R2.8.21	5	0	R2.5.20	R2.6.11	0.11	R2.5.20	R2.6.11	燃え殻欄は流動砂
11	松本	(株)フロンティア・スピリット		松本市	2,500.0	17.00	0.013	R2.3.25	R2.4.21	R2.5.8	5	2.0	R3.1.13	R3.1.22	0.19	R3.1.13	R3.1.22	
							0.15	R2.6.10	R2.7.7	R2.7.22								
							0.12	R2.9.9	R2.10.6	R2.10.30								
							0.19	R2.12.9	R3.1.15	R3.1.29								
12	松本	(株)エコロジカル・サポート		松本市	700.0	3.50	0.045	R2.5.28	R2.6.9	R2.6.15	5	0.017	R2.12.15	R3.1.12	0.75	R2.12.15	R2.12.23	
							0.013	R2.11.26	R2.12.9	R2.12.16								
13	松本	共和興業(株)		安曇野市	495.0	20.90					10							休止中
14	長野	(株)永井本店小布施工場		小布施町	300.0	4.80					10							休止中
15	長野	(株)永井本店中野工場		中野市	550.0	8.00	1.6	R2.6.2	R2.8.7	R2.9.4	10	0.095	R2.6.3	R2.8.7				ばいじんの排出なし
16	長野	ミヤマ(株)中野工場	1号炉	中野市	1,960.0		1.6	R2.10.23	R2.12.18	R2.12.28	10	0	R2.10.23	R2.12.18	0.032	R2.10.23	R2.12.18	
17			2号炉		1,960.0		2.8	R2.6.30	R2.8.7	R2.8.14	10	0.0010	R2.6.30	R2.8.7	0.10	R2.6.30	R2.8.7	
18	長野	飯山陸送(株)ハサマ処分場		中野市	3,400.0	9.36	0.068	R2.11.9	R2.12.4	R2.12.11	1	0.00073	R2.11.9	R2.12.4	0.57	R2.11.9	R2.12.4	
19	長野	(株)市川商会		中野市	1,208.0	13.92	0.92	R2.4.21	R2.5.22	R2.5.23	5	0.57	R2.10.16	R2.12.11	0.47	R2.10.16	R2.12.11	
20	長野	(有)吉越商事		飯山市	590.0	7.90					5							休止中

# 1 大気基準適用施設

## (3) 小型・その他焼却炉(一般廃棄物焼却施設、産業廃棄物焼却施設以外の施設)

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称	市町村	施設規模		令和2年4月1日～令和3年3月31日 ダイオキシン類測定結果										備 考			
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m2)	排出ガス(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)					燃え殻 (ng-TEQ/g)			ばいじん (ng-TEQ/g)					
						測定結果	試料採取日	結果判明日	報告日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	試料採取日		結果判明日		
1	佐久	旭建設(株)	佐久市	190.0	3.20						10							休止中	
2	佐久	サクマ製菓(株)浅間工場	佐久市	75.0	1.50	0.016	R2.4.3	R2.6.18	R2.6.25		10	0.018	R2.5.7	R2.6.18	0.36	R2.5.7	R2.6.18		
3	佐久	佐久家畜保健衛生所	佐久市	63.0	1.50	0.13	R2.6.2	R2.6.23	R2.6.23		10	0.0050	R2.6.2	R2.6.23	0.024	R2.6.2	R2.6.23		
4	佐久	家畜改良センター茨城牧場 長野支場	佐久市	34.0	0.96	0.0069	R2.11.17	R2.12.24	R3.1.5		10	0	R2.11.18	R2.12.24	0.026	R2.11.18	R2.12.24		
5	佐久	佐久平環境衛生センター	佐久市	584.0	8.80	0.019	R2.4.9	R2.5.15	R2.5.20		5	0	R2.4.9	R2.5.15	0.00094	R2.4.9	R2.5.15		
6	佐久	佐久広域食肉流通センター	佐久市	148.0	2.56	0.0000021	R2.8.25	R2.10.24	R2.11.6		5	0	R2.8.25	R2.10.24	0	R2.8.25	R2.10.24		
7	佐久	(株)山浦土木 中間処理場	佐久市	177.0	1.13	0.23	R2.8.28	R2.9.18	R2.9.22		5	0	R2.8.29	R2.9.18	0	R2.8.29	R2.9.18		
8	佐久	(株)クリエイト市川 作業場	佐久穂町	147.0	1.96						5							休止中	
9	佐久	(有)宝楽	佐久穂町	133.5	1.31						5							未設置	
10	佐久	小海町廃棄物処理施設	小海町	185.7	4.35	0.23	R2.3.27	R2.4.17	R2.6.12		5	1.6	R2.3.27	R2.4.17	1.0	R2.3.27	R2.4.17		
11	佐久	川上村営ゴミ処理場	川上村	199.0	1.95	1.8	R2.4.21	R2.5.19	R2.5.27		5	1.1	R2.4.21	R2.5.19	1.3	R2.4.21	R2.5.19		
12	佐久	グランディ軽井沢ゴルフクラブ	御代田町	150.0	1.90	1.5	R2.10.15	R2.11.18	R2.11.20		10	0	R2.10.16	R2.11.18	0.52	R2.10.16	R2.11.18		
13	佐久	(有)カクニ	川上村	187.0	1.25						5							修理中。結果判明まで使用停止	
14	佐久	(株)安井建設	佐久市	190.0	1.53	0.59	R2.7.10	R2.7.28	R2.11.17		5	0	R2.11.20	R2.12.18	0.41	R2.7.10	R2.7.28		
15	佐久	川上村・南牧村共同焼却施設	川上村	197.0	1.90													R3.1.31設置	
16	佐久	川西保健衛生施設組合 川西広域処理場	東御市	59.0	1.42						5							休止中	
17	佐久	清浄園	1号炉	上田市	1,436.0	17.60						10						ばいじんの排出なし 1号炉休止中	
18			2号炉	上田市	1,436.0	17.60	0.0060	R3.1.27	R3.2.18	R3.2.26		10	0	R3.1.27	R3.2.18				
19	佐久	(株)竹原重建	上田市	178.0	1.91						10							休止中	
20	佐久	上田市下水浄化センター	上田市	1,042.0	6.16	0.0021	R2.11.24	R2.12.14	R2.12.25		10	0	R2.11.24	R2.12.14	0.000039	R2.11.24	R2.12.14		
21	佐久	国保依田窪病院	長和町	42.0	2.45	0.13	R2.10.28	R2.11.11	R2.11.17		5	0.024	R2.10.28	R2.11.11				ばいじんの排出なし	
22	佐久	飛知和興業(株)	東御市	188.0	1.98	0.093	R2.9.19	R2.10.16	R2.10.26		10	0.055	R2.9.20	R2.10.16	0.037	R2.9.20	R2.10.16		
23	佐久	楠建設(株)	上田市	190.0	5.70						10							休止中	
24	佐久	(有)伊藤建設	上田市	187.0	1.25						5							休止中	
25	佐久	(株)樋沢産業	上田市	127.0	1.93						5							修理中。結果判明まで使用停止	
26	松本	諏訪建設事務所 諏訪湖流域下水道豊田終末処理場	1号炉	諏訪市	1,458.0	7.16	0.057	R2.9.11	R2.10.26	R2.11.13		5	0.00023	R3.2.22	R3.3.18	0.0015	R2.10.23	R2.11.18	燃え殻、ばいじんは1号炉、3号炉混合排出 燃え殻欄は上段から焼却灰1回目、焼却灰2回 目、溶融スラグ、人口骨材 ばいじん欄は溶融飛灰
27			3号炉	諏訪市	1,458.0	3.50	0.00052	R2.11.27	R3.1.4	R3.1.18		5	0.0037	R3.2.22	R3.3.18				
													0.000075	R3.2.22	R3.3.18				
												0	R3.2.22	R3.3.18					
28	松本	岩波グリーンサービス(株)	諏訪市	63.0	0.85						10							休止中	
29	松本	南諏衛生施設組合 南諏衛生センター	富士見町	172.4	5.00	0.029	R2.10.13	R2.11.6	R2.12.3		10	0	R2.10.13	R2.11.6	0.00022	R2.10.14	R2.11.6		
30	松本	新井重機	下諏訪町	187.0	4.41	0.030	R2.7.5	R2.7.20	R2.8.5		5	0.022	R2.6.7	R2.6.19	0.027	R2.6.7	R2.6.19		
31	上伊那	旭松食品(株)伊那工場	箕輪町	105.0	4.00						10							休止中	
32	上伊那	後藤製材建設(株)	飯田市	190.0	1.80	0.13	R2.11.11	R2.12.11	R2.12.14		10	0	R2.11.11	R2.12.11	0.035	R2.11.11	R2.12.11		
33	上伊那	飯田家畜保健衛生所	飯田市	34.0	0.96	1.1	R2.5.22	R2.6.17	R2.7.6		10	0	R2.5.22	R2.6.17	0.0015	R2.5.22	R2.6.17		



# 1 大気基準適用施設

## (4) アルミニウム合金製造施設（溶解炉、乾燥炉）

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称	市町村	設置年月	特定施設種類	施設規模	ダイオキシン類測定結果				備考
							排出ガス (ng-TEQ/m3N)				
							測定結果	試料採取日	結果判明日	基準	
1	上田	東部金属(株)	東御市	H15.5.20	溶解炉	25 t	0.026	R3.3.3	R3.3.25	1	
2				H15.5.20	溶解炉	25 t	0	R3.2.24	R3.3.18	1	
3				H16.4.1	乾燥炉	1.5 t/h	0	R2.4.16	R2.5.18	1	
4				H26.4.1	溶解炉	5 t	0	R3.1.22	R3.2.16	1	
5				H30.4.1	溶解炉	5 t	0.0048	R2.5.27	R2.6.22	1	
6	上伊那	(有)辰野軽金属	辰野町	H19.10.14	溶解炉	1 t	0.13	R2.6.25	R2.7.16	1	
7				H19.10.14	溶解炉	1 t	—	—	—	1	休止中
8	松本	(株)カンノ	松本市	H27.6.20	溶解炉	3 t	0.0025	R2.4.16	R2.5.25	1	
9	松本	花村産業(株)アルミニウム工場	松本市	H19.1.30	乾燥炉	1.7 t/h	0.0000036	R2.7.31	R2.9.18	1	
10				S56.12.19	溶解炉	1 t	0.019	R2.11.13	R2.12.25	5	共通煙道における同時稼動時の測定
11				H2.5.2	溶解炉	20 t					
12				H12.8.29	溶解炉	20 t	0.017	R2.10.9	R2.11.13	1	共通煙道における同時稼動時の測定
13				H13.9.27	溶解炉	3 t					
14	長野	日軽エムシーアルミ(株)	千曲市	S39.7.1	溶解炉	6 t	0.13	R2.5.13	R2.6.20	5	共通煙道における同時稼動時の測定
15				S44.8.1	溶解炉	17 t					
16				S45.5.1	溶解炉	17 t					

## 2 水質基準適用施設

### (1) 下水道終末処理施設

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称	市町村	設置年月	特定施設種類	排水水 (pg-TEQ/L)				備考
						測定結果	試料採取日	結果判明日	基準	
1	上 田	上田市下水浄化センター	上田市	S47.7	下水道終末処理施設	0.00056	R2.11.24	R2.12.14	10	
2	諏 訪	諏訪湖流域下水道 豊田終末処理場	諏訪市	S54.10.1	下水道終末処理施設	0.000083	R2.5.13	R2.6.23	10	
3	上伊那	南箕輪浄化センター	南箕輪村	H15.12.18	下水道終末処理施設	0.0014	R2.8.6	R2.9.7	10	