

1 大気基準適用施設

(1) 一般廃棄物焼却施設

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称		市町村	施設規模		令和3年4月1日～令和4年3月31日 ダイオキシン類測定結果										備考	
							排出ガス (ng-TEQ/m ³ N)				燃え殻等 (ng-TEQ/g)			ばいじん (ng-TEQ/g)				
							焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	測定結果	試料採取日	結果判明日	報告日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日		測定結果
1	佐久	佐久市・北佐久郡環境施設組合 佐久平クリーンセンター	1号炉	佐久市	2,291.6	12.225	0.00014	R3.7.13	R3.7.31	R3.8.18	1	0.000066	R3.5.6	R3.5.21	0.25	R3.5.5	R3.5.21	R2.12.1設置
2			2号炉		2,291.6	12.225	0.00013	R3.7.13	R3.7.31	R3.8.18	1							
3	佐久	川西保健衛生施設組合 川西清掃センター	1号炉	佐久市	1,250	3.82					10							休止中
4			2号炉		1,250	3.82					10							
5	佐久	クリーンヒルこもろ		小諸市	1,656	11.12	0.029	R3.8.4	R3.8.31	R3.12.28	5	0	R3.8.4	R3.8.31	1.3	R3.8.4	R3.8.31	
6	佐久	上田地域広域連合 上田クリーンセンター	1号炉	上田市	4,166	23.52	0.0038	R3.9.17	R3.10.6	R4.3.31	1	0.00065	R3.9.17	R3.10.6	0.13	R3.9.17	R3.10.6	
7			2号炉		4,166	23.52	0.00074	R3.9.7	R3.10.1	R4.3.31	1	0.0010	R3.9.7	R3.9.29	0.075	R3.9.7	R3.9.29	
8	佐久	上田地域広域連合 丸子クリーンセンター	1号炉	上田市	1,250	10.00	0.048	R3.8.5	R3.9.10	R3.10.5	10	0.0015	R3.8.5	R3.9.10	10	R3.8.5	R3.9.10	ばいじんはキレート処理
9			2号炉		1,250	10.00	0.16	R3.8.6	R3.9.10	R3.10.5	10	0.000052	R3.8.6	R3.9.10	11	R3.8.6	R3.9.10	
10	佐久	上田地域広域連合 東部クリーンセンター	1号炉	東御市	1,875	14.82	0.0030	R3.8.18	R3.10.5	R3.10.26	10	0.20	R3.8.17	R3.10.5	2.0	R3.8.17	R3.10.5	
11			2号炉		1,875	14.82	0.0074	R3.8.17	R3.10.5	R3.10.26	10	0.00023	R3.8.17	R3.10.5	2.1	R3.8.17	R3.10.5	
12	上伊那	上伊那広域連合 上伊那クリーンセンター	1号炉	伊那市	2,458	2.40	0.00010	R3.5.27	R3.6.25	R3.6.30	1	0.00000036	R3.9.1	R3.9.27	1.1	R3.9.2	R3.9.28	燃え殻欄は熔融スラグ ばいじん・熔融スラグは1.2号炉混合排出
13			2号炉		2,458	2.40	0.0047	R3.5.27	R3.6.25	R3.6.30								
14	上伊那	南信州広域連合 稲葉クリーンセンター	1号炉	飯田市	1,938	11.00	0.00063	R3.5.6	R3.5.26	R3.6.9	5	0.00076	R3.5.6	R3.5.26	0.20	R3.5.6	R3.5.26	焼却灰及びばいじんは1.2号炉混合排出
15			2号炉				0	R4.1.5	R4.1.31	R4.2.7								
16	上伊那	木曾広域連合 木曾クリーンセンター	1号炉	木曾町	1,200	7.52	0.050	R3.5.19	R3.7.7	R3.7.12	5	0	R3.5.19	R3.7.7	0.062	R3.5.19～20	R3.7.7	
17			2号炉		1,200	7.52	0.033	R3.5.20	R3.7.7	R3.7.12	5	0	R3.5.20	R3.7.7				
18	松本	諏訪南行政事務組合 諏訪南清掃センター	1号炉	茅野市	3,125	17.28	0.31	R3.9.2	R3.9.27	R3.12.3	5	0.034	R3.9.2	R3.9.27	1.5	R3.9.2	R3.9.27	焼却灰、ばいじんは1.2号炉混合排出
19			2号炉		3,125	17.28	0.52	R3.9.2	R3.9.27	R3.12.3	5							
20	松本	湖周行政事務組合 湖周クリーンセンター	1号炉	岡谷市	2,292	13.93	0	R3.3.18	R3.4.15	R3.5.14	1	0.00000039	R3.12.2	R4.1.6	0.21	R3.12.2	R4.1.6	ばいじんは1.2号炉混合排出
21			2号炉		2,292	13.93	0.0000023	R3.9.16	R3.10.13	R3.11.8								
22	松本	穂高広域施設組合 穂高クリーンセンター	1号炉	安曇野市	2,500	15.07	0.00000042	R3.6.1	R3.6.24	R3.9.8	1	0.00000082	R3.5.10	R3.6.2	0.44	R3.5.10	R3.6.2	
23			2号炉		0.0044	R3.12.20	R4.1.19	R4.2.10	0.00076	R3.11.1		R3.11.25						
						0.0017	R4.2.24	R4.3.22										
		0.0044	R3.6.1	R3.6.24	R3.9.8	0.000022	R3.5.10	R3.6.2	0.60	R3.11.1	R3.11.25							
		0.0020	R3.12.21	R4.1.19	R4.2.10	0.00085	R3.11.1	R3.11.25	0.42	R4.2.1	R4.3.2							
						0.000043	R4.2.1	R4.3.2										

1 大気基準適用施設

(1) 一般廃棄物焼却施設

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称		市町村	施設規模		令和3年4月1日～令和4年3月31日 ダイオキシン類測定結果										備考
							排出ガス (ng-TEQ/m ³ N)				燃え殻等 (ng-TEQ/g)			ばいじん (ng-TEQ/g)			
							測定結果	試料採取日	結果判明日	報告日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	試料採取日	
24	松本	北アルプス広域連合 北アルプスエコパーク	1号炉	大町市	833.3	6.84	0.030	R3.8.17	R3.9.24	R3.10.19	5						
25			2号炉		833.3	6.84	0.043	R3.8.18	R3.9.24	R3.10.19	5	0.0017	R3.8.16	R3.10.19	0.052	R3.8.16	R3.10.19
26	長野	北信保健衛生施設組合東山クリーンセンター	1号炉	中野市	2,708	18.13	0.00037	R3.5.20	R3.6.18	R3.6.18	1	0.028	R3.5.20	R3.6.18	0.21	R3.5.20	R3.6.18
27			2号炉		2,708	18.13	0.0023	R3.8.25	R3.9.16	R3.9.16	1	0.00060	R3.8.25	R3.9.16	0.79	R3.8.25	R3.9.16
28	長野	岳北広域行政組合 エコパーク寒川	1号炉	飯山市	729	6.05	0.017	R3.7.2	R3.8.12	R3.8.30	5	0.00092	R3.7.2	R3.8.12	0.11	R3.7.2	R3.8.12
29			2号炉		729	6.05	0.00019	R3.7.2	R3.8.12	R3.8.30	5	0.0029	R4.1.19	R4.2.24	0.017	R4.1.19	R4.2.24

燃え殻、ばいじんについては1号炉及び2号炉を混合して測定

廃止施設等

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称		市町村	施設規模		令和3年4月1日～令和4年3月31日 ダイオキシン類測定結果										備考	
							排出ガス(ng-TEQ/m ³ N)				燃え殻(ng-TEQ/g)			ばいじん(ng-TEQ/g)				
							測定結果	試料採取日	結果判明日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	試料採取日	結果判明日		
1	松本	穂高広域施設組合 穂高クリーンセンター	A系	安曇野市	3,125	7.20					5							
2			B系		3,125	7.20					5							R3.4.1廃止
3			C系		3,125	7.20					5							
4	長野	葛尾組合	1号炉	坂城町	5,000	27.05	0.53	R3.4.14	R3.6.16	R3.6.17	1	0.040	R3.4.14	R3.6.16	0.15	R3.4.14	R3.6.16	
5			2号炉		5,000	27.05	0.11	R3.5.14	R3.7.13	R3.7.13	1	0.011	R3.5.14	R3.7.13	1.60	R3.5.14	R3.7.13	

R3.12.20廃止

1 大気基準適用施設

(3) 小型・その他焼却炉(一般廃棄物焼却施設、産業廃棄物焼却施設以外の施設)

施設 とおし 番号	管轄地域 振興局	工場・事業場の名称	市町村	施設規模		令和3年4月1日～令和4年3月31日 ダイオキシン類測定結果											備 考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	排出ガス(ng-TEQ/m ³)					燃え殻等 (ng-TEQ/g)			ばいじん (ng-TEQ/g)				
						測定結果	試料採取日	結果判明日	報告日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	試料採取日	結果判明日		
1	佐久	旭建設(株)	佐久市	190.0	3.20						10							休止中
2	佐久	佐久家畜保健衛生所	佐久市	63.0	1.50	0.018	R3.6.4	R3.6.28	R3.6.30	10	0.0066	R3.6.7	R3.6.28	0.043	R3.6.7	R3.6.28		
3	佐久	家畜改良センター茨城牧場 長野支場	佐久市	34.0	0.96	0.21	R3.10.20	R3.11.19	R3.11.26	10	0.00013	R3.10.21	R3.11.19	0.020	R3.10.21	R3.11.19		
4	佐久	佐久平環境衛生センター	佐久市	584.0	8.80	0.0054	R3.4.8	R3.5.14	R3.5.21	5	0	R3.4.8	R3.5.14	0	R3.4.8	R3.5.14		
5	佐久	榑山浦土木 中間処理場	佐久市	177.0	1.13	0	R3.8.27	R3.9.16	R3.9.29	5	0	R3.8.30	R3.9.16	0.02	R3.8.30	R3.9.16		
6	佐久	榑クリエイティブ市川 作業場	佐久穂町	147.0	1.96					5								休止中
7	佐久	南宝楽	佐久穂町	133.5	1.31					5								未設置
8	佐久	小海町廃棄物処理施設	小海町	185.7	4.35					5								休止中(R3.4.1～)
9	佐久	川上村クリーンセンター	川上村	197	1.9	1.4	R3.11.30	R3.12.22	R4.1.31	5	0.25	R3.11.30	R3.12.22	0.46	R3.11.30	R3.12.22		
10	佐久	グランディ軽井沢ゴルフクラブ	御代田町	150.0	1.90	0	R3.10.18	R3.11.4	R3.11.17	10	0	R3.10.19	R3.11.4	1.9	R3.10.19	R3.11.4		
11	佐久	南カクニ	川上村	187.0	1.25					5								修理中。結果判明まで使用停止
12	佐久	榑安井建設	佐久市	190.0	1.53	1.4	R3.8.25	R3.9.27	R3.11.18	5	0	R3.10.12	R3.10.19					ばいじん採取なし
13	佐久	川西保健衛生施設組合 川西広域処理場	東御市	59.0	1.42					5								休止中(R2.4.7～)
14	佐久	清浄園	1号炉	1,436.0	17.60					10								ばいじんの排出なし 1号炉休止中
15			2号炉	1,436.0	17.60	0.013	R4.1.27	R4.2.16	R4.2.28	10	0	R4.1.27	R4.2.16					
16	佐久	榑竹原重建	上田市	178.0	1.91					10								休止中
17	佐久	上田市下水浄化センター	上田市	1,042.0	6.16	0.00000075	R3.10.27	R3.12.9	R3.12.24	10	0.00000020	R3.10.27	R3.12.9	0.00000022	R3.10.27	R3.12.9		
18	佐久	国保依田窪病院	長和町	42.0	2.45	0.27	R3.10.27	R3.11.12	R3.11.16	5	0.0036	R3.10.27	R3.11.16					ばいじんの排出なし
19	佐久	飛知和興業(株)	東御市	188.0	1.98	2.9	R3.9.28	R3.10.22	R3.10.26	10	0.064	R3.9.29	R3.10.22	0.065	R3.9.29	R3.10.22		
20	佐久	楠建設(株)	上田市	190.0	5.70					10								休止中
21	佐久	南伊藤建設	上田市	187.0	1.25					5								休止中
22	佐久	榑樋沢産業	上田市	127.0	1.93					5								修理中。結果判明まで使用停止
23	上伊那	旭松食品(株)伊那工場	箕輪町	105.0	4.00					10								休止中(H27.4.1～)ばいじんの排出なし
24	上伊那	後藤製材建設(株)	飯田市	190.0	1.80	0.065	R3.11.10	R3.12.10	R3.12.27	10	0	R3.11.10	R3.12.10	0.032	R3.11.10	R3.12.10		
25	上伊那	飯田家畜保健衛生所	飯田市	34.0	0.96	0.028	R3.5.18	R3.6.18	R3.7.1	10	0.00089	R3.5.18	R3.6.18	0.0081	R3.5.18	R3.6.18		
26	上伊那	旭松食品(株)天竜工場	飯田市	191.4	6.30	0.077	R3.12.27	R4.2.16	R4.2.25	10	0.013	R3.12.27	R4.2.16					燃え殻、ばいじんは混合排出
27	上伊那	小林製袋産業(株)	飯田市	187.5	1.96	0.88	R3.4.25	R3.5.20	R3.6.21	5	0.94	R3.4.25	R3.5.20	0.11	R3.4.25	R3.5.20		
28	上伊那	藤井興業(株)	飯田市	193.0	2.45	0.49	R3.6.22	R3.8.6	R3.8.26	5	0.16	R3.6.23	R3.8.6	0.20	R3.6.23	R3.8.6		
29	上伊那	榑グラビアジャパン信州工場	松川町	44.0	2.85	0.000090	R3.6.22	R3.7.21	R3.8.26	5	0.0019	R3.6.23	R3.7.21	0.0069	R3.6.23	R3.7.21		
30	上伊那	旭松食品(株)高森工場	高森町	124.8	3.56	2.0	R3.6.9	R3.7.9	R3.7.16	10	0	R3.6.9	R3.7.9					燃え殻、ばいじんは混合排出
31	上伊那	南竹原建材	高森町	198.0	1.80	2.0	R3.7.15	R3.8.20	R3.8.24	5	0.082	R3.7.16	R3.8.20	0.88	R3.7.16	R3.8.20		
32	上伊那	榑勝野木材	南木曾町	165.6	1.99	0	R3.10.15	R3.11.4	R3.11.22	10	0	R3.10.15	R3.11.4	0	R3.10.15	R3.11.4		
33	上伊那	南町野産業	上松町	190.0	4.23	0.17	R3.9.28	R3.12.15	R3.12.22	10	1.2	R3.11.3	R3.12.15					ばいじんの排出なし

1 大気基準適用施設

(4) アルミニウム合金製造施設（溶解炉、乾燥炉）

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称	市町村	設置年月	特定施設種類	施設規模	ダイオキシン類測定結果				備考
							排出ガス (ng-TEQ/m3N)				
							測定結果	試料採取日	結果判明日	基準	
1	上田	東部金属(株)	東御市	H15.5.20	溶解炉	25 t	0.026	R3.3.3	R3.3.25	1	
2				H15.5.20	溶解炉	25 t	0	R3.2.24	R3.3.18	1	
3				H16.4.1	乾燥炉	1.5 t/h	0	R3.4.13	R3.5.13	1	
4				H26.4.1	溶解炉	5 t	0	R3.1.22	R3.2.16	1	
5				H30.4.1	溶解炉	5 t	0.0055	R3.5.28	R3.6.21	1	
6	上伊那	(有)辰野軽金属	辰野町	H19.10.14	溶解炉	1 t	0.040	R3.6.24	R3.7.16	1	
7				H19.10.14	溶解炉	1 t	—	—	—	1	休止中
8	長野	日軽エムシーアルミ(株)	千曲市	S39.7.1	溶解炉	6 t	0.56	R3.5.12	R3.6.19	5	共通煙道における同時稼動時の測定
9				S44.8.1	溶解炉	17 t					
10				S45.5.1	溶解炉	17 t					

2 水質基準適用施設

(1) 下水道終末処理施設

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称	市町村	設置年月	特定施設種類	排水水 (pg-TEQ/L)				備考
						測定結果	試料採取日	結果判明日	基準	
1	上田	上田市下水浄化センター	上田市	S47.7	下水道終末処理施設	0.0010	R3.10.27	R3.12.9	10	
2	諏訪	諏訪湖流域下水道 豊田終末処理場	諏訪市	S54.10.1	下水道終末処理施設	0.000027	R3.5.12	R3.5.31	10	
3	上伊那	南箕輪浄化センター	南箕輪村	H15.12.18	下水道終末処理施設	0.00023	R3.8.2	R3.9.6	10	