

【今夏の県庁舎等の節電状況】

【県庁舎】

項目	期間中最大	6月	7月	8月	9月
最大値(kW)	1,700	1,660	1,700	1,660	1,600
H22最大値比(%) 〔1,900kW〕	▲ 10.5	▲ 12.6	▲ 10.5	▲ 12.6	▲ 15.8

【10合同庁舎合計】

項目	期間中最大	6月	7月	8月	9月
最大値(kW)	2,181	1,751	2,145	2,181	1,913
H22最大値比(%) 〔2,449kW〕	▲ 10.9	▲ 28.5	▲ 12.4	▲ 10.9	▲ 21.9

※県庁舎は、ピーク時間帯(13～16時)、合同庁舎は、1日における最大値の比較。

【ピークカットチャレンジの実施結果】

○県全域

削減率:単位(%)

比較対象	前年相当日との比較 〔第1回:6/22(火) 第2回:7/06(火) 第3回:7/30(金)〕		前年同週平均との比較		前年夏期最大との比較		実施日前日との比較	
	昼間 (13時～16時)	夜間 (20時～22時)	昼間 (13時～16時)	夜間 (20時～22時)	昼間 (13時～16時)	夜間 (20時～22時)	昼間 (13時～16時)	夜間 (20時～22時)
第1回 6月22日(水)	▲ 5.2	▲ 4.1	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 23.2	▲ 18.7	3.2	1.5
第2回 7月07日(木)	▲ 9.8	▲ 7.2	▲ 8.8	▲ 5.6	▲ 24.0	▲ 20.1	▲ 5.4	▲ 5.0
第3回 7月26日(火)	▲ 8.3	▲ 6.3	▲ 9.3	▲ 7.7	▲ 18.6	▲ 16.7	2.5	1.8
3回の平均	▲ 7.8	▲ 5.9	▲ 6.4	▲ 4.5	▲ 21.9	▲ 18.5	0.1	▲ 0.6

○県庁舎

削減率:単位(%)

比較対象	前年相当日との比較 〔第1回:6/22(火) 第2回:7/06(火) 第3回:7/30(金)〕		前年同週平均との比較		前年夏期最大との比較		実施日前日との比較	
	昼間 (13時～16時)	夜間 (20時～22時)	昼間 (13時～16時)	夜間 (20時～22時)	昼間 (13時～16時)	夜間 (20時～22時)	昼間 (13時～16時)	夜間 (20時～22時)
第1回 6月22日(水)	▲ 41.9	▲ 18.5	▲ 24.1	▲ 14.2	▲ 47.6	▲ 19.2	1.4	▲ 9.8
第2回 7月07日(木)	▲ 21.3	▲ 7.0	▲ 22.2	▲ 3.9	▲ 36.7	▲ 11.9	▲ 19.8	▲ 1.6
第3回 7月26日(火)	▲ 19.9	▲ 5.4	▲ 23.3	▲ 8.7	▲ 29.0	▲ 13.4	▲ 2.5	0.9
3回の平均	▲ 27.7	▲ 10.3	▲ 23.2	▲ 8.9	▲ 37.8	▲ 14.8	▲ 7.0	▲ 3.5

○県合同庁舎

削減率:単位(%)

比較対象	前年相当日との比較 〔第1回:6/22(火) 第2回:7/06(火) 第3回:7/30(金)〕		前年同週平均との比較		前年夏期最大との比較		実施日前日との比較	
	昼間 (13時～16時)	夜間 (20時～22時)	昼間 (13時～16時)	夜間 (20時～22時)	昼間 (13時～16時)	夜間 (20時～22時)	昼間 (13時～16時)	夜間 (20時～22時)
第1回 6月22日(水)	▲ 21.1	▲ 20.8	▲ 25.1	▲ 15.4	▲ 67.9	▲ 22.8	▲ 9.4	▲ 9.1
第2回 7月07日(木)	▲ 39.2	▲ 18.2	▲ 38.3	▲ 14.4	▲ 60.2	▲ 18.7	▲ 27.9	▲ 2.7
第3回 7月26日(火)	▲ 41.8	▲ 13.2	▲ 34.8	▲ 12.4	▲ 45.4	▲ 13.0	▲ 2.3	0.7
3回の平均	▲ 34.0	▲ 17.4	▲ 32.7	▲ 14.1	▲ 57.8	▲ 18.2	▲ 13.2	▲ 3.7