

第6回長野県小水力活用検討会 会議録（概要）

日時：平成23年2月14日（月）14:00～16:00

場所：長野県庁西庁舎110号会議室

1 開 会

2 あいさつ

池田会長

- ・ 5月25日の第1回検討会以降、委員の皆様のご尽力のおかげで、ここまでくることができた。
- ・ 今後の普及につなげるためにも、「報告書」は大変重要。よりよい報告書となるよう、本日も、委員の皆様の活発なご意見をお願いしたい。

3 議 事

(1) 各調査の最終報告と報告書（案）について

○別添のパワーポイント並びに報告書案を用いて、東京発電株式会社から説明。

それに対して、委員から意見を聴取した。

○報告書に盛り込むべき（修正すべき）点は、別添のとおり

○それ以外の意見としては、

- ・ 出力測定試験（報告書5-12pなど）について、2次関数（水車の回転数が一定の回転数を超えると発電量が落ちる）となっている点について質疑があった

4 その他

報告書については、本日の意見をもとに、東京発電で修正し、委員の意見を再度聞きながら、最後は会長へ一任することが確認された。