

一次審査提出書類に係る質問回答 (4月10日分)

質問	回答
<p>前回弊社質問を、言葉不足の表現でお伝えしてしまい申し訳ございません。補足の上、念のため再度、以下の通り質問させていただきますので、何卒宜しく願いいたします。</p> <p>『様式8に於いて、欄外に記載の「経験を証する書類」の「経験」の対象は、あくまで「参加資格に於いて、特定の設計業務経験年数を必要とされる該当技術者の「設計業務経験」を指しておられるのであり、様式8で記載を求められている、「主要な業務実績」及び「現に従事している主な設計業務及び監理業務」に従事した「経験」を証明する書類は要求されていない、と理解しますが、宜しいでしょうか』</p>	<p>貴見のとおり。</p>
<p>対象部分床面積 10,000 m²以上の、スポーツ競技、スポーツイベントが開催可能で、体育施設としての床の設えを有する、観覧席付き屋内集会場は、同種施設と理解しますが、宜しいでしょうか。</p> <p>また、同種施設と認められない場合でも、類似施設として理解して宜しいでしょうか。</p>	<p>質問の屋内集会場については、同種施設ではなく類似施設に該当します。</p>
<p>対象部分床面積 5,000 m²以上の、スポーツ競技、スポーツイベントが開催可能で、体育施設としての床の設えを有する、観覧席付き集会場であり、催事がない場合は、室内運動場として市民利用のため開放されている施設は、類似施設と理解しますが、宜しいでしょうか。</p>	<p>貴見のとおり。</p>

<p>別-2 8 建築計画について 新設陸上競技場の延べ面積は、約 20,000 m²とする。とありますが、コンコースや屋根付き客席を含む面積でしょうか。</p>	<p>コンコースや屋根付き客席を含んだ面積です。</p>
<p>資料 5 既存競技場東側に貯留槽と記載があるのですが、提案によっては移設可能でしょうか。</p>	<p>予定工事費を超過しない提案内容であれば移設可能です。</p>
<p>資料 6 都市計画図 資料の解像度などで判別しにくいいため、計画敷地が該当する用途地域などについてご教示ください。</p>	<p>市街化区域、準工業地域、建ぺい率 60%、容積率 200%、都市公園内となります。 なお、用途地域などの情報については信州くらしのマップでも確認できますので参考としてください。 https://wwwgis.pref.nagano.lg.jp/pref-nagano/Portal</p>
<p>現場説明会質問回答 第 3 項目 電光掲示板は、本工事において再利用するとお聞きしましたが、サイズなど大きさのわかるものをご教示ください。</p>	<p>現陸上競技場にある電光掲示板は、補助競技場に移設する予定です。 既存電光掲示板のサイズは約 17.5m×約 7.5m×約 3.3mです。</p>
<p>現在の陸上競技場、及び補助競技場の年間の使用状況・スケジュールをご教示ください。</p>	<p>令和元年度の実績では、陸上競技場は年間約 77,000 人に利用されています。例年、4～11月の土日祝日に陸上に関する大会や練習会等が開催されており、土日祝日の利用率は 94%となっています。 一方、補助競技場は年間約 31,000 人に利用されています。例年、陸上競技場で大会等が開催される際に併せて利用されるほか、サッカー等の大会も開催されています。 なお、11月～3月は、芝生養生のため利用制限をしています。</p>
<p>隣接する体育館の各階平面図をご提示いただけますでしょうか。</p>	<p>各階平面図を掲載しますので、御確認ください。(CAD データはありません。)</p>

<p>マレットゴルフ場の年間の使用状況と利用方法をご教示ください。</p> <p>またマレットゴルフ場に必要な想定面積があればご教示ください。</p>	<p>20名以上で利用する場合には管理者への連絡が必要ですが、それ以外の場合は誰でも自由に利用できます。</p> <p>このため、個人の使用状況は把握していませんが、20名以上の団体利用の令和元年度の実績は、496団体で約21,000人に利用されました。</p> <p>必要な面積については、既存と同程度の約3,000㎡を想定しています。(13ホール分)</p>
<p>テニスコートの年間の使用状況・スケジュールをご教示ください。</p>	<p>令和元年度の実績では、年間約12,000人に利用されています。例年、テニスの大会や予選会で使用されており、4～11月の土日祝日の利用率は86%となっています。</p>