

諸要件・所要室

資料1

・第1種公認陸上競技場として、適切な所室を設けること。

メインスタンド

階数	室名	特記等	想定規模要件
1階	エントランス	・選手、関係者が入場受付できるスペースを確保する。 ・管理事務室に隣接させ、受付スペースを設置する。 ・陸上競技への理解を深める展示スペースを設置する。	-
	管理事務室	・施設管理を行える部屋とする。 ・エントランスに隣接している部分に受付スペースを設置する。	120㎡以上
	報道員室	・大会時に報道関係者が利用できる部屋とする。	100㎡以上
	会議室	・施設管理及び大会時等で利用できる部屋とする。 ・可動間仕切りにより分割できる構造とする。 ・大会以外でも使用できるものとする。	100㎡以上
	医務室	・競技会において生じた傷害等への処置や、競技参加者の健康面を管理できる部屋とする。 ・処置に必要な什器等を設置できるスペースを確保する。 ・救急車への搬送を考慮した場所に設置すること。	100㎡以上
	ドーピング検査室	・ドーピング検査のための採尿、尿検査を行える部屋とする。 ・検査に必要な什器を設置できるスペース等を確保すること。	120㎡以上
	情報処理室	・大会の運営に際し、競技記録や集計等の作業を行える部屋とする。 ・競技記録や集計等を行うため、それらに必要な機器が設置可能な設備、構造とし、大会運営を行えるスペースも確保する。 ・コピー室との行き来を考慮した配置とする。	100㎡以上
	審判員室	・競技審判を行う役員が利用する部屋とする。 ・競技場との行き来を考慮した配置とする。	100㎡以上
	コピー室等	・施設管理及び大会時等で利用できる部屋とする。	-
	管理用男子WC	・誰もが利用しやすいものとする。	-
	管理用女子WC		
	機械室	・場内の電気容量が確保できる設備を考慮したスペースを確保する。	必要スペースの確保
	トレーニング室	・ウェイトトレーニングを行える部屋とする。 ・ウェイトトレーニング機器を設置できるスペース、構造とする。	300㎡以上
	ウォームアップ室	・選手がウォーミングアップを行える部屋とする。	200㎡以上
	控え室	・競技に参加する選手が待機、受付を行う部屋とする。	200㎡以上
	用器具庫	・陸上競技や運営で必要となる器具を保管する部屋とする。 ・競技場内に2箇所以上を設置し、合計で500㎡以上のスペースを確保する。 ・用具庫の出入口高さ、間口は競技器具(マット等)の出し入れに支障がないように設定する。	500㎡以上
	男子更衣室	・各300人程度を収容できるスペースとする。 ・シャワー設備を設置すること。	各360㎡以上
	女子更衣室		
	選手用男子WC	・選手、観客、管理運営者、来賓の動線を考慮して配置する。	必要スペースの確保
	選手用女子WC		
2階	記者席	・報道関係者が利用できる席とする。 ・フィニッシュライン上方に設置し、電話やモニター等を設置できる設備、構造とする。	-
	観客用男子WC	・誰もが利用しやすいものとする。	必要スペースの確保
	観客用女子WC		

3階	放送室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・選手、観客、管理運営者に対して告知作業が行える部屋とする。</li> <li>・放送設備の設置を考慮したスペースを確保する。</li> <li>・指令室や電光掲示板操作室等と同一レベルとし、相互の行き来を考慮する。</li> <li>・場内全体を見渡せる位置とする。</li> </ul>	20㎡以上
	指令室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大会運営に伴い、役員への指示作業を行う部屋とする。</li> <li>・運営指示に必要な機器が設置できる設備、構造とし、作業スペースも確保する。</li> <li>・放送室や電光掲示板操作室等と同一レベルとし、相互の行き来を考慮する。</li> <li>・場内全体を見渡せる位置とする。</li> </ul>	20㎡以上
	電光掲示板操作室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電光掲示板の操作を行うための部屋とする。</li> <li>・電光掲示板の操作に必要な機器が設置できる設備、構造とし、作業スペースも確保する。</li> <li>・指令室や放送室等と同一レベルとし、相互の行き来を考慮する。</li> <li>・場内全体を見渡せる位置とする。</li> </ul>	20㎡以上
	写真判定室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・写真判定を行える部屋とする。</li> <li>・写真判定に必要な機器が設置できる設備、構造とし、作業スペースも確保する。</li> <li>・指令室や放送室、電光掲示板操作室等と同一レベルとし、相互の行き来を考慮する。</li> <li>・場内全体を見渡せる位置とする。</li> </ul>	20㎡以上
	来賓室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・来賓用の控え及び観覧が出来る部屋とする。</li> <li>・選手、観客動線と交錯しない配置、動線計画とする。</li> <li>・専用EV設備を設置する。</li> </ul>	70㎡以上
	来賓用男子WC	<ul style="list-style-type: none"> <li>・適宜</li> </ul>	各20㎡以上
	来賓用女子WC		

### バックスタンド

階 数	室 名	概 要	規模要件
1階	雨天走路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・メインスタンド又はバックスタンドに設置する。</li> <li>・主に雨天時に利用できる走路が設置できるスペースを確保する。</li> <li>・直線で130m程度を確保する。</li> </ul>	必要スペースの確保
	用器具室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・陸上競技や運営で必要となる器具を保管する部屋とする。</li> <li>・競技場内に2箇所以上を設置し、合計で500㎡以上のスペースを確保する。</li> <li>・用具庫の出入口高さ、間口は競技器具(マット等)の出し入れに支障がないように設定する。</li> </ul>	500㎡以上
	休憩室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大会役員や補助員等が休憩できる部屋(スペース)とする。</li> </ul>	100㎡以上
	備蓄倉庫	<ul style="list-style-type: none"> <li>・災害時に利用者や避難者が使用する備品等を保管する。</li> </ul>	150㎡以上
	機械室等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・場内の電気容量が確保できる設備を考慮したスペースを確保する。</li> </ul>	必要スペースの確保
2階	観客用男子WC	<ul style="list-style-type: none"> <li>・誰もが利用しやすいものとする。</li> </ul>	必要スペースの確保
	観客用女子WC		

### サイドスタンド

階 数	室 名	概 要	規模要件
1階	芝生席	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国体時に仮設による観客席が設置できるようにする。</li> </ul>	必要スペースの確保