

既製品倉庫（防災倉庫）共通仕様書

1 目的

この仕様書は、災害時の応急対応等に使用する資機材、生活必需品等を収容する防災倉庫についての仕様とする。

2 基本性能

- ・耐水性、耐蝕性を有する気密性の高い構造とする。
- ・直射日光等に長時間さらされても、収容品に影響を与えることのない断熱性を有する。
- ・一般地域の積雪に対し十分な強度を有する。
- ・クレーンによる吊り上げ・吊り下げが、ベース部から可能な構造とする。

3 サイズ

- ・図面のとおり

4 構造（軸組）

- ・鋼製のベース、及びパネルによる壁式構造とする。
- ・床フレーム 100mm×50mm×3 t SUS304
- ・根太 90mm×40mm×2.3t 亜鉛メッキ鋼板
- ・コーナー柱 見付け 50mm×50mm×0.5t SUS304

5 外装

- ・ステンレス板(SUS304)厚 0.5mm 以上の波板加工（ピッチ 75mm）

6 内装

- ・壁および天井は化粧合板（厚さ 4mm）とする。
- ・床は耐水合板（厚さ 12mm グレー塗装）とする。

7 屋根

- ・ステンレス板(SUS304)厚 0.5mm 以上とし、傾斜を設けること。
- 板合わせ部分を曲げ加工後、立ち上がり部分にステンレスカバーを被せ、側面よりリベット止めとし、シーリング仕上げとする。

8 ドア

- ・扉はステンレス製両開きフラッシュ扉とする。(ドア厚 40 mm 内外共板厚 1.0mm)

9 断熱材

- ・壁および天井部分に断熱材（厚さ 25mm）を入れること。

10 換 気

- ・ 300mm×300mm の自然換気口を 2 ケ所設ける。
- ・換気口にはステンレス防虫網とステンレス製フードを付ける。

11 ソーラー設備

- ・太陽光で発電および蓄電するソーラー換気・照明システムを取付を行うこと。

12 表示および文字

- ・県章および文字の大きさ、位置、色などは発注者の指示に従うものとする。
現在の想定文字「(県章) + 長野県」の 4 文字