

諏訪湖流域下水道豊田終末処理場 処理状況 -速報値-

	令和4年									令和5年			排水基準
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
処理水量(千m ³)	3,078	3,258	3,285	3,528	3,433	3,629	3,085	2,835	2,917	2,846	2,609	2,985	
流入水質													
水温(°C)	18.8	19.9	21.3	23.3	24.8	24.4	23.8	22.0	20.0	17.6	18.2	18.7	
pH	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	
浮遊物質(mg/L)	120	83	120	99	99	77	110	96	72	89	98	160	
BOD(mg/L)	180	120	120	120	98	80	100	130	100	120	86	130	
COD(mg/L)	100	59	67	54	56	50	62	61	49	62	58	77	
全窒素(mg/L)	31	29	30	31	26	27	28	28	24	29	28	29	
全りん(mg/L)	3.0	3.3	2.9	2.9	2.5	2.6	2.8	2.7	2.3	2.6	2.6	3.7	
放流水質													
水温(°C)	20.2	21.0	22.7	24.4	25.4	24.6	23.4	22.1	19.9	18.7	18.1	19.0	
pH	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	5.8~8.6
浮遊物質(mg/L)	<1	<1	<1	<1	1	1	1	1	<1	<1	<1	1	日間平均値 30 以下
大腸菌群数(個/cm ³)	13	0	41	8	39	1	11	62	9	38	30	47	日間平均値 3000 以下
BOD(mg/L)	0.9	0.8	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	0.7	1.0	1.2	2.3	
COD(mg/L)	5.0	4.5	4.7	4.3	4.3	4.3	4.6	4.6	4.6	5.0	5.0	5.1	日間平均値 20 以下
全窒素(mg/L)	7.6	7.5	6.8	6.5	6.2	6.6	7.5	7.7	8.2	8.5	8.1	8.5	日間平均値 20 以下
全りん(mg/L)	0.29	0.36	0.32	0.33	0.29	0.28	0.34	0.26	0.25	0.22	0.29	0.26	日間平均値 2 以下