

諏訪湖流域下水道豊田終末処理場 処理状況 ー日常水質試験結果の月度速報値ー

	令和6年									令和7年			排水基準
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
処理水量(千m³)	3,474	3,430	3,713	3,963	3,749	3,352	3,257	3,267	2,972	—	—	—	
流入水質													
水温(℃)	17.2	19.6	21.0	22.3	24.9	24.8	23.8	21.1	20.0	—	—	—	
pH	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	—	—	—	
浮遊物質質量(mg/L)	62	80	86	76	110	88	76	73	97	—	—	—	
BOD(mg/L)	80	85	110	89	130	92	99	83	130	—	—	—	
COD(mg/L)	50	50	63	49	63	62	53	47	61	—	—	—	
全窒素(mg/L)	21	25	26	24	26	29	24	22	30	—	—	—	
全りん(mg/L)	2.0	2.4	2.7	2.4	2.7	3.0	2.4	2.2	2.8	—	—	—	
放流水質													
水温(℃)	18.7	21.1	22.3	23.4	25.3	25.4	24.4	22.0	20.2	—	—	—	
pH	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	—	—	—	5.8～8.6
浮遊物質質量(mg/L)	1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	1	—	—	—	日間平均値 30 以下
大腸菌群数(個/cm³)	27	19	66	1	64	72	60	2	43	—	—	—	日間平均値 3000 以下
BOD(mg/L)	1.3	1.1	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.3	1.7	—	—	—	
COD(mg/L)	4.5	4.5	4.1	3.6	4.0	4.1	4.3	4.2	4.7	—	—	—	日間平均値 20 以下
全窒素(mg/L)	6.7	6.8	6.4	6.2	5.9	6.6	6.9	6.4	7.7	—	—	—	日間平均値 20 以下
全りん(mg/L)	0.20	0.24	0.25	0.24	0.28	0.32	0.31	0.27	0.26	—	—	—	日間平均値 2 以下