

令和5年度 月別使用電力量等の実績

諏訪湖流域下水道豊田終末処理場

	力率 (%)	最大需要 電力(kW)	使用電力量(kWh)			
			重負荷時間	昼間時間	夜間時間	計
R 5 . 4	100	2, 356	—	663, 794	703, 046	1, 366, 840
5	100	2, 822	—	651, 315	847, 451	1, 498, 766
6	100	2, 931	—	792, 534	725, 174	1, 517, 708
7	100	2, 776	378, 542	363, 745	787, 210	1, 529, 497
8	100	2, 410	394, 273	365, 970	725, 415	1, 485, 658
9	100	2, 339	350, 789	326, 574	714, 124	1, 391, 487
10	100	2, 338	—	694, 792	725, 011	1, 419, 803
11	100	2, 387	—	680, 267	707, 623	1, 387, 890
12	100	2, 443	—	724, 346	757, 554	1, 481, 900
R 6 . 1	100	2, 296	—	668, 570	837, 760	1, 506, 330
2	100	2, 625	—	693, 455	750, 771	1, 444, 226
3	100	2, 814	—	744, 653	787, 752	1, 532, 405
計	—	—	1, 123, 604	7, 370, 015	9, 068, 891	17, 562, 510