

(参考様式) (第11条・第13条関係)

意見回答書

作成日 2025年01月20日

太陽光発電施設の設置予定場所	長野県下伊那郡高森町上市田718番1
----------------	--------------------

意見（質問・要望）	陳述者・提出者	回答
説明者はどういう会社なのですか？	地区役員質問	共同施工会社になります。業務の一部を委託されています。
水路は牛牧地区の管理になっているが、承諾は大丈夫でしょうか？	地区役員質問	牛牧地区区長にお願いしたうえ、本説明会が完了した後で承諾を頂きます。
農振除外地域ではない理由は何ですか？	地区役員質問	当初より、農業、農振地区を決める時の土地所有者の意向で、農業振興地域に入れなかったためです。
公図に名前を入れることになっておりますが、同意の対象者が、どこの土地の地権者かわかりません。	地区役員質問	農振除外の農地転用の書類については、全て名前入りの公図になっています。
シーテックは名古屋の方で管理になっているが、この近くのシーテックが管理するわけじゃないということか？	参加者質問	愛知県名古屋市に所在する再生可能エネルギー事業本部 保守部 太陽光グループで管理する計画です。
地元の方たちが何か異常を発見したときに連絡するような表示はありますか？	参加者質問	愛知県名古屋市に所在する再生可能エネルギー事業本部 保守部 太陽光グループを連絡先とする計画です。 現地に連絡先を明記した標識を設置します。
草刈りが年2回というのは、少ないと思いますよ。 この辺は1か月に1回やっていますよ。4月から10月まで月1回の草刈りというのを、お願いします。 ※後の地区役員集約意見として、「4月から10月ま	地区役員質問	4月から10月までの期間で、2ヵ月に1回の草刈りを計画します。

での期間で、2ヵ月に1回の草刈り」を要望。		
工事が始まると駐車場とか そうゆうのはどうゆうふう に考えてらっしゃるか？	参加者質問	道路から反対側の南側、もしくは東側の作業から着手し、少しずつ北へ移動して作業していきます。車両の駐車は土地内でおさまるように工夫します。最終的に作業員の駐車用地を確保し、近隣住民や通行される方のご迷惑にならないようにします。
草刈はどの程度までやって もらえますか？フェンスの中 だけしかやらないのか、周 りもちゃんとやってもら えるのか？	参加者質問	水路敷きまでは土地所有者の土地になるため、土地所有者の土地の範囲内で、基本的にフェンスの外まで草刈りする予定です。道路側についても同様です。
上街道からは道は会社もある ので結構出入りが激しい。 それで降りてくる方達も結 構ありますね。	参加者質問	路上に駐車したまま、たとえば5分くらいの作業はあるかもしれませんが、基本的には敷地内で安全性を確保した上で作業します。
上県道から日本テクノスに 向けて荷物を運ばれる際、 車両の取り回しによって、 県道のフェンスを損傷させ た事があった。年3回ぐら い続けてあった。	参加者質問	運送会社に対して、搬入時に注意するよう説明します。できるだけ高速道路側の道路を通行するようにします。 (運搬車両荷台高さは約3.7m。大半の車両は通行可能。)
消防署の車両が大型化して おり、当該エリアに進入で きない可能性を危惧してい る。太陽光発電設備自体が 水による消火が不可能かも しれない。 地元消防団や自衛消防の関 係者だけでは、火事になっ た場合には駆けつけてきて も何もできないということ ですね。	参加者質問	万が一事故があった場合は、キュービクル内の主電源を落とせば、水をかけても感電することはありません。雨の中でもパネルは発電する可能性はありますが、パネルに水をかけても感電はしません。 受電中に受電設備へ直接水をかけると感電する可能性はありますが、一般家庭にもある普通の電線でも水をかければ感電する危険性があります。なお、受電設備は消防署へ登録することが義務付けられています。 太陽光発電所の火災は、電気回路のショートにより火花等が下草の発火を促すことが主な原因です。下草がなければパネルは金属製のため、基本的に火はつきません。下草の管理を徹底することで、火災を予防します。

発電所の東方に西藪浦線があり横断する道が欲しいが、今回発電所ができてしまうと、道を作ることが難しくなると思う。	参加者質問	高森町役場、上市田区、牛牧区が了解のうえ、手続きを踏まないと横断道路の実現は難しいと想像しています。現状、横断道路の具体的な計画を伺っておりませんので、当方からの回答は差し控えます。
発電した電気を送電するため、電柱かなんか建てるのか？	参加者質問	日本テクノス様建屋近くに、電柱が1本設置されています。太陽光発電所として高圧設備を設置するため、構内で1本電柱を建て、日本テクノス様建屋近くの電柱から電線を引っ張るような形を想定しています。現在、一般送配電事業者様で検討してもらっています
隣地の本当の意味の理解、そういうものはあるのでしょうか？	参加者質問	高森町では農振除外・農地転用する際、隣地の皆様と協議し、協定書を結ぶことが取り決められています。農地隣接地6件は了解を得て、協定書を結んでおります。

以上