

(参考様式) (第11条・第13条関係)

意見回答書

作成日 2025年9月8日、説明会実施日 2025年9月7日

太陽光発電施設の設置予定場所	長野県上伊那郡飯島町飯島231-1, 240-2, 240-3, 242-1
----------------	--

意見 (質問・要望)	陳述者・提出者	回答
騒音等に関して問題はないと思われるが、100-150m先に住宅があるため、住民から工事期間中に騒音等で要望がありましたら配慮をお願いします。	質問者： 回答者：	承知いたしました。
発電所が停止した際に、名古屋から駆け付けるのは難しいと思うが対応をどうされるのか。	質問者： 様 回答者：	電気主任技術者と契約を締結します。発電所停止の際には主任技術者がすぐ駆け付ける体制としています。
銅線の窃盗が増えているが対策はどうされますか。	質問者： 様 回答者：	発電所の外周を1m50cmのフェンスで囲みます。また、アルソックと警備の契約を結び、侵入者へ声掛けやサイレンを鳴らす対応をします。銅線ではなく、アルミを採用します。フェンスに看板を設置し、銅線ではなくアルミを採用している旨の記載をします。
山に囲まれていて風速30m/sを超えることはないと思いますが、台風等で風速30m/sを超えた場合に、すぐに発電所がとばされてしまうのでしょうか。	質問者： 回答者：	JISをもとに風速30m/sで設計をしている。山に囲まれている場所のため風速30m/sを超えることは想定されない。30m/sを超えたらすぐ飛ぶということではない。過去の施工でも台風等で飛ばされたことは一部の発電所しかない。仮にパネルが飛散した場合にはすぐ対応をします。
事業性がある話のため、難しいかもしれませんが、可能であれば工事に地元の業者を使ってほしい。	質問者： 回答者：	事業性ありきのため、お約束はできませんが、見積をとって検討はしていきます。
搬入路について一部通学路になっている可能性があります。また搬入時期が夏休み期間に該当するため、子供等に十分気を付けて搬入してください。	質問者： 様 回答者：	承知いたしました。トラック搬入には警備員がつきます。搬入には十分配慮いたします。